

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Ул. Беговая, д. 3, стр. 1,
Москва, 125284

Телефон: +7 495 777 77 07
Факс: +7 495 777 77 08
+7 495 787 96 68
E-mail: company@tnk-bp.com
www.tnk-bp.com



13.03.2013 № 1-42-117/3

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ОПРА Турбинс»
г-ну **Чистякову И.А.**

Уважаемый Игорь Александрович!

На Ваш запрос сообщаю:

- в составе Вахитовского энергоцентра в настоящее время эксплуатируется 6(шесть) ГТЭС ОПРА с двигателями ОР 16-3А;

- оборудование эксплуатируется на попутном нефтяном газе переменного состава ;

- суммарная наработка с начала эксплуатации составляет 252366 моточасов;

- максимальная наработка единицы оборудования составляет 58679 моточасов;

- в процессе эксплуатации отказов оборудования по причине износа горячей части двигателя вследствие применения сернистых попутных нефтяных газов не зарегистрировано.

В процессе эксплуатации установки ОПРА в целом зарекомендовали себя как достаточно надежные, эффективные и удобные для работы в тяжелых климатических условиях.

В качестве рекомендации считаю необходимым обратить особое внимание при строительстве энергообъекта на соблюдение генподрядчиками Ваших требований производителя к устройству фундаментов и согласованию работы защит в распределительном устройстве в целях защиты генерирующего оборудования от негативного воздействия нештатных ситуаций в сети.

С уважением,

Менеджер департамента энергетики

А.В. Демьянов